

НАЦИОНАЛЬНАЯ СИСТЕМА ПОДТВЕРЖДЕНИЯ СООТВЕТСТВИЯ РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ

ГОССТАНДАРТ

№ 0128737



Серия А

## СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ

Зарегистрирован в реестре

№ ВУ/112 02.01. 033 00128

Срок действия с 17.05.2013 по 12.05.2015

Продлен по 12.05.2020

Аккредитованный орган по сертификации продукции на соответствие требованиям пожарной безопасности, Учреждение "Республиканский центр сертификации и экспертизы лицензируемых видов деятельности" Министерства по чрезвычайным ситуациям Республики Беларусь, 220088, г. Минск, ул. Захарова, 73а, тел. 233-93-99, факс 294-64-83, аттестат аккредитации ВУ/112 033.01

Настоящий сертификат удостоверяет, что идентифицированная должным образом продукция изготовленная ЧПУП "Стальная линия", Республика Беларусь, 213105, Могилевский р-н, д. Вейно

и представленная на сертификацию под наименованием: двери противопожарные 2-го типа, дымопроницаемые, стальные, глухие, двупольные, правые и левые, распашные, с лакокрасочным и полимерным покрытием, марки ДП-2-Д-С-Г-2п(л)-Рп-лк(пл) (разрешенные размеры, мм: макс. 2360x1880, мин. 2060x1280). СТБ 1394-2003, СТБ 1647-2006, КД ДП30-01.00.000, ДП30-01.00.000Б. Серийное производство.

код ОКП РБ – 28.12.10

код ТН ВЭД ТС – 730830000

соответствует требованиям технических нормативных правовых актов:

ТР 2009/013/ВУ ст. 5 п. 2.6, 3.5.1, 3.6.7, 7.9 (СТБ 1394-2003 п. 4.2.1.1, 4.2.1.2, 4.2.2.2-4.2.2.9, СТБ 1647-2006 п. 5.1, 5.2, 5.3, 5.4, 5.6)

Заявитель (изготовитель, продавец) ЧПУП "Стальная линия", Республика Беларусь, 213105, Могилевский р-н, д. Вейно

код УНП – 790189756

Сертификат выдан на основании:

а) документов акт инспекционного контроля за сертифицированной продукцией от 01.03.2013

б) протоколов испытаний ИЦ "НИИ ПБ и ЧС МЧС РБ", № ВУ/112 02.1.0.0042, №№ 04-52/568П - 04-52/570П от 06.04.2010, 04-52/1393П от 21.07.2010.

Инспекционный контроль осуществляет Орган по сертификации РЦСиЭ МЧС РБ

Особые отметки Сертификат хранить не менее пяти лет после окончания срока действия. Выдан взамен № ВУ/112 03.03. 033 01688 от 13.05.2010, срок действия по 12.05.2015

Дополнительная информация Предел огнестойкости EI 30. Двери обеспечивают двухстороннюю дымопроницаемость.

М.П.

Руководитель органа  
по сертификации

Эксперт-аудитор

И.В.Перминов

инициалы, фамилия

Д.В.Гордиенко

инициалы, фамилия